



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0269/01/2014

ORYGINAL

Wyrób / product: **AKWAMAR**

Zawierający / containing: poli(heksametylenobiguanid)

Przeznaczony do / destined: dezynfekcji wody chłodniczej w przemysłowych obiegach chłodzenia, w tym w rurociągach, skraplaczach natryskowo-wyparnych, wieżach chłodniczych oraz w układach wody lodowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób przeznaczony do stosowania zawodowego, ściśle według zaleceń producenta. Wyrób należy stosować wyłącznie w instalacjach zabezpieczonych przed możliwością przeniknięcia powyższego środka do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Atest nie zwalnia z obowiązku zgłoszenia wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 252). Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:

Przedsiębiorstwo „MARCOR” Jan Marjanowski
81-589 Gdynia
ul. Jemiołowa 47



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Przedsiębiorstwo „MARCOR” Jan Marjanowski
81-589 Gdynia
ul. Jemiołowa 47

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-05-16 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-05-16
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 16 maja 2014

The date of issue of the certificate: 16th May 2014

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiady