



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0184/01/2012

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **RADINER: KPX, KPX-K, KPX-Z**

Zawierający / containing: mieszaninę kompleksujących soli amonowych, kwasów organicznych, polimer dyspergujący

Przeznaczony do / destined: usuwania osadów kamienia kotłowego i produktów korozji z instalacji i urządzeń z obiegiem wodnym oraz kotłów wodnych i parowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Preparaty przeznaczone są do profesjonalnego stosowania, Instalacje służące do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w których zastosowano preparat, powinny być w tym czasie wyłączone z użytkowania a przed oddaniem do eksploatacji należy je starannie przepłukać wodą w celu usunięcia resztek preparatu oraz skontrolowane pH wody. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:

Przedsiębiorstwo "MARCOR" Jan Marjanowski  
81-589 Gdynia  
ul. Jemiołowa 47

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Przedsiębiorstwo "MARCOR" Jan Marjanowski  
81-589 Gdynia  
ul. Jemiołowa 47

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2017-05-02 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2017-05-02  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 2 maja 2012

The date of issue of the certificate: 2nd May 2012

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

*2 mg. E. Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły